

Commune de MENDE

LES COUARS TRAVAUX D'EXTENSION DE LA ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Echelle: 1/2500e



Station d'épuration

LE LOT (Bivière)

CHEMIN DE FER

Poste de refoulement à créer
en remplacement du poste de
refoulement de Ramilles

Comping
TIVOLI

Extension possible de la zone
d'assainissement collectif
pour le Tivoli

Limite de la zone d'assainissement
collectif des Couars

PVC 200

R.N. 88

Poste de refoulement
à créer pour variante 2

STATION D'EPURATION : 50 EH à créer pour variante 1
- Poste de relevement
- Fosse septique toutes eaux : 12 m³
- Filtre à sable non draine sur remblai : 120 m²
- Emprise : 400 m²

PVC 200

PVC 200

LEGENDE

- > Réseau Eau Usée unitaire existant, sens d'écoulement
- > Réseau Eau Usée séparatif existant, sens d'écoulement
- > Réseau Eau Pluviale existant, sens d'écoulement
- ⊕ Poste de refoulement existant
- Limite actuelle de la zone de collecte
- - - Extension possible de la zone de collecte
- Limite des zones à vocation urbaine et d'activités artisanales et économiques
- - - Réseau Eau Usée séparatif à créer en cas d'extension de la zone d'assainissement collectif
- Habitations à raccorder, sens de branchement